

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.



Informace o kvalitě vody pro:
OÚ Loukovec, OÚ Koryta

odběrová místa: Loukovec - MŠ, Koryta – čp. 7, čp. 29

za rok 2018

ukazatel	jednotka	rozsah hodnot	Vyhl. č. 252/2004	
konduktivita	mS/m	57,6 – 59,1	125	MH
pH		7,3 – 7,6	6,5 – 9,5	MH
KNK 4.5	mmol/l	-		
amonné ionty	mg/l	<0,05	0,5	MH
dusitany	mg/l	<0,010	0,5	NMH
dusičnany	mg/l	7,0 – 9,0	50	NMH
chloridy	mg/l	9,6	100	MH
železo	mg/l	<0,02 – 0,04	0,2	MH
CHSK Mn	mg/l	<0,50 – 0,55	3,0	MH
Suma Ca a Mg	mmol/l	3,1	2 – 3,5	doporuč.
vápník	mg/l	112	40 – 80	doporuč.
hořčík	mg/l	7,6	20 – 30	doporuč.
mangan	mg/l	<0,030	0,05	MH
sířany	mg/l	45	250	MH

MH - mezná hodnota – limitní hodnota ukazatele,

NMH - nejvyšší mezná hodnota, její překročení vylučuje použití vody jako pitné

Látky použité k úpravě vody:

chlornan sodný (hygienické zabezpečení)

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 70

Ing. Michaela Říhová
vedoucí Centrálních laboratoří